

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH

32-400 Myślenice ul. Słowackiego 82

tel. /012/ 272-17-33

e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl

fax/012/ 272-17-33

www.zdp-myslenice.pl

ZDP-T/IIIa /ZP-7/2007

Myślenice, 26.03.2007r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: uzupełnienia treści odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.03.2007r. do przetargu ZP-7/2007 „Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej poprzez modernizację dróg powiatowych nr K 1687 i K 1689”

Zadanie przedmiotu zamówienia: Modernizacja poprzez przebudowę drogi powiatowej Stróża - Trzebunia nr K 1689 od km 8+800=0+000-1+000

Zarząd Dróg Powiatowych uzupełnia ww. odpowiedź w następującym punkcie:

Pytanie:

1. W kosztorysie ofertowym w poz. 15, 16 i 17 należy podać wartość wykonania ubezpieczenia dna rowu elementami prefabrykowanymi typu „korytko górskie”, natomiast w analogicznej pozycji 17 przedmiaru robót oraz w projekcie technicznym występuje element typu „korytko kolejowe”. Prosimy o jednoznaczne określenie typu wymaganych korytek oraz podanie parametrów dla wymaganych prefabrykatów (szerokość, wysokość, grubość).

Odpowiedź:

Ad. 1. – „Korytko górskie” wg zał. „Profil podłużny” symbol R_p-I

szer. podstawy – 430mm

szer. góry – 600mm

wysokość – 310mm

masa – 60kg

„Korytko kolejowe” wg zał. „Profil podłużny” symbol R_p-II, R_p-III

szer. podstawy – 440mm

szer. góry – 700mm

wysokość – 600mm


masa – 165kg

Do obliczenia wartości kosztorysowej należy przyjąć pozycje nr 15, 16, 17 z przedmiaru robót:

- pozycje nr 15, 16 – „korytko kolejowe”,

- pozycja 17 – „korytko górskie”.

Z poważaniem


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Jerzy Grabowski