

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH

32-400 Myślenice ul. Słowackiego 82

tel. /012/ 272-17-33

fax/012/ 272-17-33

e-mail: [zdp@zdp-myslenice.pl](mailto:zdp@zdp-myslenice.pl)

[www.zdp-myslenice.pl](http://www.zdp-myslenice.pl)

ZP-1/2013

Myślenice, 18.01.2013r.

## **Do uczestników postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego Nr ZP-1/2013**

Zgodnie z art.38 Ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach udziela odpowiedzi na złożone w dniu 17.01.2013r. pytania do zamówienia ZP-1/2013 - „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2013 r.”

### **PYTANIA:**

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie tablic znaków drogowych, które nie posiadają na odwrocie profili montażowych? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza montaż tablicy znaku drogowego do konstrukcji wsporczej poprzez stosowanie uchwytów mocowanych do krawędzi tablic znaków drogowych? Jeśli Zamawiający dopuszcza powyższy przytoczony montaż (bezpośrednio do krawędzi tablicy znaku drogowego) tylko dla części tablic znaków drogowych zawartych w pozycjach Kosztorysu Ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ proszę o ich wskazanie.
- 2) W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Zamawiający określił średnicę rury ocynkowanej. Czy Zamawiający ma szczególne wymagania dotyczące grubości ścianki rury ocynkowanej stanowiącej konstrukcję wsporczą tablicy znaku drogowego?
- 3) Czy Zamawiający ma specjalne wymagania co do grubości ścianki słupków poręcza ochronnego łańcuchowego U-12b, oraz czy Zamawiający ma szczególne wymagania dotyczące oznakowania słupków?
- 4) Czy Zamawiający ma specjalne wymagania co do grubości ścianki balustrad typu U-11a, oraz czy Zamawiający ma szczególne wymagania dotyczące oznakowania i rodzaju powłok lakierniczych lub oklein stosowanych do balustrad?
- 5) Czy Zamawiający ma specjalne oczekiwania co do grubości powłoki oznakowania poziomego jezdni o którym mowa w pozycji III.1.K. SST? Jeśli tak, to proszę o ich sprecyzowanie.

Jeśli Zamawiający przewiduje różne grubości powłok poszczególnych znaków poziomych proszę o ich sprecyzowanie.

6) Czy Zamawiający ma specjalne oczekiwania co do grubości powłok oznakowania poziomego jezdni o którym mowa w pozycji III. 1. L. SST? Jeśli tak, to proszę o ich sprecyzowanie. Jeśli Zamawiający przewiduje różne grubości powłok poszczególnych znaków poziomych proszę o ich sprecyzowanie.

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga dla pozycji Ul. 1. L. SST podania w Kosztorysie Ofertowym ceny jednostkowej za metr bieżący linii segregacyjnej i krawędziowej proszę o określenie ich szerokości. Jeśli Zamawiający jako odpowiedź na powyższe pytanie odniesie się do przytoczonego w SIWZ rozporządzenia proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania linii krawędziowych i segregacyjnych dla pozycji III. 1. L. o szerokości 0,24 m? Jeśli tak, proszę o sprecyzowanie ile metrów bieżących linii Zamawiający będzie wymagał dla szerokości linii 0,12 m a ile metrów bieżących Zamawiający będzie wymagał dla linii o szerokości 0,24 m?

Jeśli Zamawiający nie jest w stanie określić oczekiwanej grubości powłok dla oznakowania poziomego dla pozycji: III. 1. K i 3. 1. L, proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający ma specjalne wymagania co do ilości materiału na metr kwadratowy wykonanego oznakowania poziomego.

7) Proszę o wskazanie jakiej technologii wykonania oczekuje Zamawiający dla pozycji III.1.P zawartej w SST w zakresie oczyszczania powierzchni przed odnowieniem i czy wymaga piaskowania konstrukcji przed odnowieniem?

8) Proszę o sprecyzowanie na czym ma polegać mycie znaków drogowych o którym mowa w poz III.1.T. zawartej w SST i czy w sytuacji braku możliwości umycia znaku drogowego Zamawiający oczekuje jego natychmiastowej wymiany na nowy?

9) Czy podczas poprawy słupka w terenie o którym mowa w pozycji III.1.s. Zamawiający wymaga demontażu tablicy znaku drogowego? Jeśli tak, czy Zamawiający doliczy tę czynność w osobnej pozycji kosztorysowej?

10) Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu dla wykonawcy, który wykonał całoroczne utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego w roku 2012 o wartości 70 000 brutto potwierdzone właściwą referencją wykonania, oraz wykonaniem oznakowania poziomego w innym zadaniu na kwotę brutto 50 000 zł, również potwierdzonego stosowną referencją? Jeśli nie, proszę o dokładne sprecyzowanie co do zakresu, rodzaju i wartości robót, jakimi Wykonawca jest zobowiązany się przedstawić w postaci np.:



referencji aby spełnił Państwa oczekiwania w zakresie spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

#### **ODPOWIEDZI:**

ad.1 Nie, za wyjątkiem oznakowania tymczasowego.

ad.2 Należy stosować rury o typowych grubościach ścianek. Zalecana jest minimalna grubość ścianki rury stalowej ocynkowanej 2,6 mm. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego nie należy stosować rur o ściance grubszej niż 3,5 mm.

ad.3 Nie. Należy stosować rury o typowych grubościach ścianek. Zalecana jest minimalna grubość ścianki rury stalowej ocynkowanej 2,6 mm. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego nie należy stosować rur o ściance grubszej niż 3,5 mm.

Zamawiający nie ma specjalnych wymagań co do oznakowania słupków poręcza ochronnego łańcuchowego U-12b. Zamawiający spodziewa się, że w przypadku uzupełniania braków w istniejących urządzeniach bezpieczeństwa jak poręcza ochronne i balustrady Wykonawca dostosuje kolorystykę do istniejącej.

ad.4 Nie. Zamawiający nie ma specjalnych wymagań co do grubości ścianki balustrad typu U-11a, oraz nie ma szczególnych wymagań dotyczących oznakowania i rodzaju powłok lakierniczych lub oklein stosowanych do balustrad, za wyjątkiem podanym w odpowiedzi na pytanie nr 3.

ad.5 Nie. Zamawiający nie ma specjalnych oczekiwań co do grubości powłok oznakowania poziomego. Powłoki dla oznakowania poziomego winny charakteryzować się trwałością zgodną z warunkami podanymi w SST.

ad.6 Nie. Zamawiający nie ma specjalnych oczekiwań co do grubości powłok oznakowania poziomego.

Zgodnie z SST pozycja III. 1. L. zawiera większość linii cienkich oraz linie krawędziowe i segregacyjne, podwójne i grube - do 10% długości.

Powłoki dla oznakowania poziomego winny charakteryzować się trwałością zgodną z warunkami podanymi w SST.

ad.7 Zamawiający oczekuje zastosowania technologii skutecznie oczyszczającej odnawianą powierzchnię z zabrudzeń, które uniemożliwiłyby prawidłową adhezję powłoki lakierniczej.

ad.8 Usunięcie zabrudzeń uniemożliwiających właściwą interpretację oznakowania przez użytkowników ruchu. Zamawiający nie oczekuje na natychmiastową wymianę tarczy znaku.

ad.9 Nie. Zamawiający stosuje w kosztorysie pozycje scalone. Sposób ich wykonania winien przewidzieć i wycenić Wykonawca.

ad.10 Warunki, które winien spełnić Wykonawca przystępując do przetargu doprecyzowano w odpowiedzi na pytania z dnia 16.01.2013r.

  
DIREKTOR  
Zarządu Drog Powiatowych  
mgr inż. Jerzy Grabowski