

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w MYŚLENICACH

32-400 Myślenice ul. Przemysłowa 6

tel. 272-17-33

e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl

www.zdp-myslenice.pl

Myślenice, dnia 24.10.2022 r.

ZDP.ZP.261.16.2022

Do uczestników postępowania ZDP.ZP.261.16.2022 prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.ZP.261.16.2022 pn. **Remont drogi powiatowej ul. Leśna – ul. Chełm w Myślenicach nr K1975 – remont przepustu w km 0+575**

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na złożone w dniu 24.10.2022 r. zapytania do przedmiotowego postępowania.

Pytanie

Prosimy o informację czy uznają Państwo wykonanie muru oporowego jako doświadczenia na wykonanie obiektu inżynierskiego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga od ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwóch zamówień związanych z budową, przebudową, remontem lub odbudową drogowego obiektu inżynierskiego. Drogowe obiekty inżynierskie zgodnie z art. 4 pkt 12 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. tj. z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) to most, wiadukt, tunel, przepust i konstrukcja oporowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przepisy te to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. poz. 1518, w którym w §4 pkt 8 podana została definicja konstrukcji oporowej cyt.: *"Konstrukcja oporowa - budowla, w której wysokość widocznej części wynosi nie mniej niż 1,5 m, przeznaczona do zapewnienia stateczności uskoku naziomu gruntu rodzimego lub nasypowego"*. Nazwa „mur oporowy” jest zbyt ogólna i może mieć wiele znaczeń, wobec powyższego by mogła zostać uznana przez Zamawiającego jako wystarczające doświadczenie, musi spełniać ww warunki.

Otrzymują:

1. aa

2. strona internetowa www.zdp-myslenice.pl, www.miniportal.uzp.gov.pl